

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

## на поставку датчиков освещенности ФС

### 1. Диапазон измерения освещенности

- 1-1000 лк (I диапазон)
- 10-10000 лк (II диапазон)
- 100-100000 лк (III диапазон)

Каждому из диапазонов измерения освещенности соответствует свой уровень затемнения:

- I диапазон — 0,2 лк;
- II диапазон — 2 лк;
- III диапазон — 10 лк.

### 2. Защита

- Нужна
- Не нужна

Защита датчика освещенности:

- защита от переплюсовки питания;
- защита от короткого замыкания выхода;
- защита от повышенного напряжения питания до 50 В;
- защита от повышенного потребления тока от источника питания до 13 мА.